

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA PARA QUE UN EQUIPO SEXA SUBVENCIONABLE

A documentación xustificativa para a inclusión dos equipos coma subvencionables será:

No caso de caldeiras de condensación: Documentación técnica onde se especifique que se trata dunha caldeira de este tipo e a potencia nominal a unha temperatura media de auga de 70 °C.

No caso de equipos de aire acondicionado ou bombas de calor:

- Aqueles incluídos no ámbito de aplicación que establece o Real Decreto 142/2003, de 7 de febreiro (equipos acondicionadores de aire con potencia de refrigeración menor ou igual a 12kW) , polo que se regula o etiquetado enerxético dos acondicionadores de aire de uso doméstico: o etiquetado enerxético oficial, onde se especifique a clasificación A, o COP e o EER.
- Cando non se dispoña dun sistema de etiquetado oficial: impresión da parte da base de datos de EUROVENT ou certificado do fabricante onde se indique a clasificación, o COP e o EER .